

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю



2019 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2/1/2**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Хабаровского района по пожарному надзору № 2 от 09.01.2019 г. года, ст. 6.1 Федерального закона

(наименование органа ГПН)

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "14" января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до "22" января 2019 г. 11 час. 00 мин. проведена плановая проверка государственным инспектором Хабаровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Смьцляевым Константином Викторовичем, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сергеевка Хабаровского муниципального района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, Хабаровского края юридический адрес: 680517 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Партизанская, 3а

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Сергеевка Юрченко Натальей Вячеславовной

(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается)
1.	2.	3.	4.	5.

В соответствии со ст. 6.7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», и соответствии со ст. 1.3, 4.5 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами пожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; Сводо правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171; Сводо правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и



конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013). Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175. Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в несоответствии с установленным разделом XVIII ППР РФ.	ППР РФ п.2	01.02.2020 г.
2.	В коридоре второго этажа эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	ППР РФ п. 42, п. п. «а»	01.02.2020 г.
3.	На лестничном марше второго этажа, в коридоре подвала и бойлерной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	ППР РФ п. 42 п.п. «в»	01.02.2020 г.
4.	Эвакуационные выходы первого этажа, мастерской, подвала и столовой не обозначены световым табло «Выход».	ППР РФ п.43	01.02.2020 г.
5.	Помещения пожарного поста с персоналом ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным освещением не менее 50 лк.	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12	01.02.2020 г.
6.	Звуковой сигнал не обеспечивает общий уровень звука в учреждении.	НПБ 104-03 п. 3.14.	01.02.2020 г.
7.	В мастерской, подвале и холле первого этажа расстояние от потолка до верхних частей речевых оповещателей менее 150 мм.	СП 3.13130.2009 п. 4.4	01.02.2020 г.
8.	Двери в коридорах второго этажа ведущие на лестничный марш не оборудованы приспособлениями для samozакрывания и уплотнением в притворах.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.02.2020 г.
9.	Технологические проёмы (отверстия в стенах) в помещении бойлерной не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	ППР РФ п. 22.	01.02.2020 г.
10.	Дверь в помещении пищеблока, выделено противопожарной перегородкой ниже 2-го типа (деревянная).	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.02.2020 г.
11.	Дверь в помещении бойлерной, выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (деревянная).	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.02.2020 г.
12.	Дверь в помещении мастерской, выделено противопожарной перегородкой ниже 2-го типа (деревянная).	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.02.2020 г.
13.	Дверь эвакуационного выхода из кабинета столовой открываться не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6	01.02.2020 г.
14.	В учреждении используется горючий и не маркированный кабельпровод АПС и	ППР РФ п. 61 СП 3.13130.2009 п. 3.4	01.02.2020 г.

	СОУЭ, сертификаты на данные кабели отсутствуют.	СП 6.13130.2013 п. 4.8	
15.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР РФ п. 61	01.02.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор Хабаровского района  
по пожарному надзору К.В. Смышляев  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«22» января 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

[Handwritten Signature: Инспектор Смышляев К. В.]  
(должность, фамилия, инициалы)

✓ «22» 01 20 19 г.